ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Врач по общей гигиене

_____ **В.С. Агеева**
МП 14.09.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 56-00-04/10898-26.В от 14.09.2026

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622005010 ОГРН 1055602037590)тел: +7 3535125323, email: muhetov555@yandex.ru

2. **Юридический адрес:** 461718, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С БАЛАНДИНО, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ Д. 67
Фактический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С БАЛАНДИНО, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 67

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, СКВАЖИНА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С БАЛАНДИНО

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 07.09.2026 09:00

Ф.И.О., должность: Садыкова Екатерина Альбертовна Помощник врача по гигиеническому воспитанию Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.09.2026 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа , ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №419/26-к от 19 июня 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Рег. номер в историческом ПО: А.1.2.09.26.19666.Д
Акт отбора №7161 от 7 сентября 2026 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/10898-1.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" №40090.8К212
Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001

11. Оборудование (при необходимости):

№ п.п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Комплекс универсальный спектрометрический, Гамма Плюс	24/96

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 07.09.2026 13:40
дата начала испытаний 07.09.2026 13:42, дата окончания испытаний 14.09.2026 10:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Объемная активность радона	Бк/кг	13,7±4,1	Не более 60	Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" №40090.8К212
2	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,18	Не более 0,2	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001
3	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	0,20±0,06	Не более 1	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001

Ответственный за оформление протокола:
М.В. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/10898-26.В от 14.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ
Врач по общей гигиене

_____ **В.С. Агеева**
МП 14.09.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/10898-26 от 14.09.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622005010 ОГРН 1055602037590)тел: +7 3535125323, email: muhetov555@yandex.ru

2. Юридический адрес: 461718, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С БАЛАНДИНО, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ Д. 67
Фактический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С БАЛАНДИНО, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 67

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, СКВАЖИНА, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С БАЛАНДИНО

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.09.2026 09:00

Ф.И.О., должность: Садыкова Екатерина Альбертовна Помощник врача по гигиеническому воспитанию Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5,0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.09.2026 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа , ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №419/26-к от 19 июня 2026 г.

ополнительные сведения:
номер в историческом ПО: А.1.2.09.26.19666.Д.
отбора №2161 от 7 сентября 2026 г.
(ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Д, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
ования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

оз образца (пробы): 56-00-04/10898-1.2-26

Д на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания
го остатка;
Т 31858-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной
атографией;
Т 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
Т 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии.;
Т 31940-2013 Вода питьевая. Метод определения содержания сульфатов;
Т 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
Т 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
Т 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
Т 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;
Т Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
К 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
Д Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений
ородного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом;
Д Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический
из вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых,
ных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;
Д Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г) Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта,
ганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом
менной атомно-абсорбционной спектрометрии;
Д Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений
анганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
ание 2012 года);
Д Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений
совой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод
ориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02";
Д Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации
олов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости
юорат-02"

. Оборудование (при необходимости):

Наименование, тип	Заводской номер
Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3642
Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032
Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000", «Хроматэк – Кристалл 5000»	152824
Спектрометр атомно-абсорбционные, КВАНТ – Z.ЭТА	715
Бюретка без установленного времени ожидания, Тип 1	20-013606
Весы лабораторные электронные, HT, HTR	081852051
pH-метры и иономеры, pH-150МИ	6143
Анализатор жидкости, Флюорат-02-2М	3994
Спектрометр атомно-абсорбционный, Квант-2АТ	866
Спектрофотометры, UNICO 2100	KR 13011210069
Баня водяная многоместная, UT-4302	110181

. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 07.09.2026 13:40
дата начала испытаний 07.09.2026 13:42, дата окончания испытаний 14.09.2026 10:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	мкг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,004 (мг/л)	ГОСТ 31858-2012
4	4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	мкг/дм³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм³)	ГОСТ 31858-2012
5	4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	мкг/дм³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм³)	ГОСТ 31858-2012
6	4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)	мкг/дм³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм³)	ГОСТ 31858-2012
7	альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	мкг/дм³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм³)	ГОСТ 31858-2012
8	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 Мето... А
9	бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	мкг/дм³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм³)	ГОСТ 31858-2012
10	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,5±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-9... (издание 2024 г.)
11	Железо (Fe)	мг/дм³	0,05±0,01	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 мето...
12	Жесткость	°Ж	8,0±1,2	Не более 7 (мг-экв/дм³)	ГОСТ 31954-2012 мето...
13	Медь (Cu)	мг/дм³	0,011±0,003	Не более 1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.139-9... (издание 2020 г)
14	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530нм
15	Массовая концентрация нитратов	мг/дм³	12,8±1,9	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 мето...
16	Массовая концентрация нитритов	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 мето...
17	Сухой остаток	мг/дм³	719±72	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.1
18	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мг/дм³	0,74±0,15	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-9... (издание 2012 г.)
19	Свинец (Pb)	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 мето...
20	Массовая концентрация сульфат-ионов	мг/дм³	110±11	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 31940-2012 мето...
21	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	мг/дм³	0,251±0,038	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 4386-89 вариант ...
22	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм³	16,2±2,4	Не более 350 (мг/л)	ГОСТ 4245-72 п.2
23	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 мето... ** Определение цветно... по Cr-Co шкале, температура пробы 21°...
24	Цинк (Zn)	мг/дм³	0,0053±0,0019	Не более 5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.139-9... (издание 2020 г)
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
25	Массовая концентрация общих фенолов	мг/дм³	Менее 0,0005	Не более 0,1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02... (издание 2010г)
26	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98... 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
27	Массовая концентрация АПАВ	мг/дм³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-20... (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 07.09.2026 13:50
дата начала испытаний 07.09.2026 14:00, дата окончания испытаний 09.09.2026 14:00

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
E. coli	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.7.3)
Колифаги	БОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.10.4)
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)
Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	2.00	Не более 50 (КОЕ/$см^3$)	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1)
Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3)

етственный за оформление протокола:
З. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/10898-26 от 14.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, Биолог

_____ **Ю.В. Селиванова**
МП 09.09.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/10900-26 от 09.09.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622005010 ОГРН 1055602037590)тел: +7 3535125323, email: muhetov555@yandex.ru

2. Юридический адрес: 461718, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С БАЛАНДИНО, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ Д. 67

Фактический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С БАЛАНДИНО, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 67

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛОНКА №2, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С БАЛАНДИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 35

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.09.2026 09:30

Ф.И.О., должность: Садыкова Екатерина Альбертовна Помощник врача по гигиеническому воспитанию Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.09.2026 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа , ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №419/26-к от 19 июня 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Гос. номер в историческом ПО: А.1.2.09.20.19008.Д.

Акт отбора №2161 от 7 сентября 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/10900-1.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п.п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
2	pH-метры и пономеры, pH-150МИ	3642
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032
4	Спектрофотометры, UNICO 2100	KR 13011210069
5	Баня водяная многоместная, UT-4302	110181

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 07.09.2026 13:40
дата начала испытаний 07.09.2026 13:47, дата окончания испытаний 08.09.2026 09:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530нм
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Cr-Co шкале, температура пробы 21° С

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 07.09.2026 13:50
дата начала испытаний 07.09.2026 14:00, дата окончания испытаний 09.09.2026 14:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.7.3)
2	Колифаги	БОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.10.4)
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	5,00	Не более 50 (КОЕ/см^3)	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1)
5	Энтерококки	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3)

Ответственный за оформление протокола:
М.В. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/10900-26 от 09.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101, тел.: +7 3535223333, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, Биолог

_____ **Ю.В. Селиванова**
МП 09.09.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 56-00-04/10899-26 от 09.09.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622005010 ОГРН 1055602037590)тел: +7 3535125323, email: muhetov555@yandex.ru

2. Юридический адрес: 461718, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С БАЛАНДИНО, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ Д. 67
Фактический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С БАЛАНДИНО, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 67

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛОНКА №1, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, М.Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С.П. БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С БАЛАНДИНО, УЛ ЗОЛОТУХИНА, Д. 25

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.09.2026 09:20

Ф.И.О., должность: Садыкова Екатерина Альбертовна Помощник врача по гигиеническому воспитанию Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском муниципальном округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.09.2026 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа , ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №419/26-к от 19 июня 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол отбора по методике ПО. А.1.2.09.26.19667.Д.

Акт отбора №2161 от 7 сентября 2026 г.

ИЛ (ЦЛИ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/10899-1.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п.п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, ТВ-80-1	125
2	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	3642
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС -1/80 СПУ	37032
4	Спектрофотометры, UNICO 2100	KR 13011210069
5	Баня водяная многоместная, UT-4302	110181

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Комсомольская ул, 101
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 07.09.2026 13:40
дата начала испытаний 07.09.2026 13:47, дата окончания испытаний 08.09.2026 09:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530нм
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Cr-Co шкале, температура пробы 21° С

Место осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская обл, Бугуруслан г, Чапаевская ул, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 07.09.2026 13:50
дата начала испытаний 07.09.2026 14:00, дата окончания испытаний 09.09.2026 14:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.7.3)
2	Колифаги	БОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п.10.1)
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.3)
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	4,00	Не более 50 (КОЕ/см^3)	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1)
5	Энтерококки	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 (п. 8.3)

Ответственный за оформление протокола:
М.В. Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/10899-26 от 09.09.2026