ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841
e-mail: 56.fbuz@mail.ru
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

_____ **М.Н. Назарова**
МП 10.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 56-00/52508-24.В от 10.10.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622005010 ОГРН 1055602037590)тел: +7 3535125349

2. Юридический адрес: 461718, Оренбургская область С БАЛАНДИНО, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ Д. 67
Фактический адрес: 461718, Оренбургская область С БАЛАНДИНО, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ Д. 67

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения, скважина

4. Место отбора: скважина, обл Оренбургская, р-н Асекеевский, с Баландино

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.09.2024 16:00 - 16:10

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.09.2024 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №382/24-к от 12 августа 2024 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №2227 от 18 сентября 2024 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00/52508-1.2-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31858-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 18.09.2024 17:20
дата начала испытаний 18.09.2024 17:30, дата окончания испытаний 01.10.2024 11:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:
М.В.Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00/52508-24.В от 10.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
М.Н. Назарова
07.06.2024 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-11585-3232 от 07.06.2024

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик:
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"
Юридический адрес: Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67
Фактический адрес: Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67
Дата и время отбора образца (пробы): *03.06.2024 15 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *03.06.2024 16 ч. 40 мин.*
Основание для отбора: *договор от 21.06.2023 № 285/23-к*
Сведения о контролируемом лице:
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"; Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"; Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, ул. Моолдежная, д. 30А; колонка
Код образца (пробы): *А.1.2.06.24.11585.Д*
Объем образца: *2,0 л*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость*
НД на методы отбора: *ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник t +5 °С*
Дополнительные сведения:

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): А.1.2.06.24.11585.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.06.2024 08 ч. 35 мин.
Дата окончания исследования: 07.06.2024

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см³	в 100 мл	МУК 4.2.3963-23, п.8.3
2	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см³	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола *Техник М.В.Воронина*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-04-01-2023

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21OE90
Дата внесения сведений в реестр 13.08.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
М.Н. Назарова
07.06.2024 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-11585-3247 от 07.06.2024

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик:
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"
Юридический адрес: Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67
Фактический адрес: Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67
Дата и время отбора образца (пробы): *03.06.2024 15 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *03.06.2024 16 ч. 40 мин.*
Основание для отбора: *договор от 21.06.2023 № 285/23-к*
Сведения о контролируемом лице:
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"; Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67

Объект, где производился отбор образца (пробы):
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"; Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, ул. Моолдежная, д. 30А; колонка

Код образца (пробы): *А.1.2.06.24.11585.Д*
Объем образца: *2,0 л*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость*
НД на методы отбора: *ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник t +5 °С*
Дополнительные сведения:

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): А.1.2.06.24.11585.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 03.06.2024 17 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 03.06.2024

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Запах при 20 °С	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	менее 1	не более 2,6 ЕМФ	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 1	не более 20 градус	градус	*** ГОСТ 31868-2012, метод Б

Код образца (пробы): А.1.2.06.24.11585.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.06.2024 08 ч. 35 мин.
Дата окончания исследования: 07.06.2024

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6	Не более 50 КОЕ/см³	КОЕ в 1см³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см³	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие БОЕ/100 см³	в 100 мл	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола *Техник М.В.Воронина*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)
***Определение цветности по Cr-Co шкале, темература пробы 21 °С (ГОСТ 31868, метод Б)
**** количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа - среднее арифметическое значение (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, ПНД Ф 14.1:2:3.96-97, ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, ПНД Ф 14.1:2:4.112-97, ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, ПНД Ф 14.1:2.122-97, ПНД Ф 14.1:2:3.98-97), ПНД Ф 14.1:2.107-97, ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21OE90
Дата внесения сведений в реестр 13.08.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
М.Н. Назарова
07.06.2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-11584-3246 от 07.06.2024

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик:
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"
Юридический адрес: Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67
Фактический адрес: Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67
Дата и время отбора образца (пробы): *03.06.2024 15 ч. 20 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *03.06.2024 16 ч. 40 мин.*
Основание для отбора: *договор от 21.06.2023 № 285/23-к*
Сведения о контролируемом лице:
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"; Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67

Объект, где производился отбор образца (пробы):
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"; Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, ул. Золотухина, д. 21; колонка

Код образца (пробы): *А.1.2.06.24.11584.Д*
Объем образца: *2,0 л*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость*
НД на методы отбора: *ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник t +5 °С*
Дополнительные сведения:

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): А.1.2.06.24.11584.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 03.06.2024 17 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 03.06.2024

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Запах при 20 °С	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	менее 1	не более 2,6 ЕМФ	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 1	не более 20 градус	градус	*** ГОСТ 31868-2012, метод Б

Код образца (пробы): А.1.2.06.24.11584.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.06.2024 08 ч. 35 мин.
Дата окончания исследования: 07.06.2024

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее микробное число (ОМЧ)	4	Не более 50 КОЕ/см³	КОЕ в 1см³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см³	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие БОЕ/100 см³	в 100 мл	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола *Техник М.В.Воронина*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения
** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)
***Определение цветности по Cr-Co шкале, темература пробы 21 °С (ГОСТ 31868, метод Б)
**** количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа - среднее арифметическое значение (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, ПНД Ф 14.1:2:3.96-97, ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, ПНД Ф 14.1:2:4.112-97, ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, ПНД Ф 14.1:2.122-97, ПНД Ф 14.1:2:3.98-97), ПНД Ф 14.1:2.107-97, ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-04-01-2023

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
М.П. Пазарова
07.06.2024 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-11584-3231 от 07.06.2024

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик:
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"
Юридический адрес: Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67
Фактический адрес: Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67
Дата и время отбора образца (пробы): *03.06.2024 15 ч. 20 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *03.06.2024 16 ч. 40 мин.*
Основание для отбора: *договор от 21.06.2023 № 285/23-к*
Сведения о контролируемом лице:
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"; Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"; Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, ул. Золотухина, д. 21; колонка

Код образца (пробы): *А.1.2.06.24.11584.Д*
Объем образца: *2,0 л*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость*
НД на методы отбора: *ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник t +5 °С*
Дополнительные сведения:

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

к протоколу № 10-11584-3231 от 07.06.2024

Код образца (пробы): А.1.2.06.24.11584.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.06.2024 08 ч. 35 мин.
Дата окончания исследования: 07.06.2024

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см³	в 100 мл	МУК 4.2.3963-23, п.8.3
2	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см³	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола *Техник М.В.Воронина*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
М.Н. Назарова
07.06.2024 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-11583-3230 от 07.06.2024

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик:
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"
Юридический адрес: Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67
Фактический адрес: Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67
Дата и время отбора образца (пробы): *03.06.2024 15 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *03.06.2024 16 ч. 40 мин.*
Основание для отбора: *договор от 21.06.2023 № 285/23-к*
Сведения о контролируемом лице:
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"; Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино, улица Молодежная, д. 67

Объект, где производился отбор образца (пробы):
Администрация муниципального образования "Баландинский сельский совет"; Оренбургская область, Асекеевский район, село Баландино; скважина

Код образца (пробы): *А.1.2.06.24.11583.Д*
Объем образца: *8,6 л*
Тара, упаковка: *Стерильные стеклянные емкости, стеклянная емкость ,пластиковая емкость, полимерная емкость*

НД на методы отбора: *ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник t +5 °С*
Дополнительные сведения:

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пробы): А.1.2.06.24.11583.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.06.2024 08 ч. 35 мин.
Дата окончания исследования: 07.06.2024

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см³	в 100 мл	МУК 4.2.3963-23, п.8.3
2	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см³	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола *Техник М.В.Воронина*

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********